



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2024CCC0304-4506650

(任务编号)



产品名称: 起动器 (交流接触器)

型号: TGCQ2-50□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

检验检测专用章



<p>产品名称: 起动机 (交流接触器)</p> <p>型号: TGCQ2-50□</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2024-07-26</p> <p>完成日期: 2024-08-20</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者 (制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江康佐电气科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区德泰路</p>																								
<p>试验结论: 原获证(2024010304640604)产品依据 GB/T 14048.4-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2024010304640604)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>																									
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGCQ2-50□; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/400V; Ith: 1.1Ie; Ie/Pe: 18A/7.5kW、25A/11kW、32A/22kW、40A/30kW、50A/37kW; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; Us: AC110V/127V、AC220V/230V、AC380V/400V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz; 配用的辅助触头(1NO, 1NC, 1NO1NC): Ui: 600V; Uimp: 2.5kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC250V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: DC30V/2A</p>																									
主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-08-21																									
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-08-21																									
签发: 马琳 签名:  日期: 2024-08-21																									
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ODM 认证</th> <th style="width: 35%;">母证书</th> <th style="width: 40%;">ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江康佐电气科技有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> </tr> <tr> <td>生产者 (制造商)</td> <td>浙江康佐电气科技有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>生产者 (制造商) 地址</td> <td>浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>KS1-50</td> <td>TGCQ2-50□</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2024010304640604</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table> <p>说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1CZ241641”的报告, 仅修改了委托人、委托人地址、生产者(制造商)、生产者(制造商)地址, 产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。</p>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	浙江康佐电气科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司	委托人地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	生产者 (制造商)	浙江康佐电气科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司	生产者 (制造商) 地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	型号	KS1-50	TGCQ2-50□	母证书编号	2024010304640604		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																							
委托人名称	浙江康佐电气科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司																							
委托人地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																							
生产者 (制造商)	浙江康佐电气科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司																							
生产者 (制造商) 地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 258 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																							
型号	KS1-50	TGCQ2-50□																							
母证书编号	2024010304640604																								
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司																								